

宴会場の換気について

フロア	会場名			容積	適応人数	推奨最大人数		換気時間 (分)	
						人数	倍率		
B1F	パレロワイヤル	ABCD (4/4)	本室+前室	16,580㎡	3,330	600	5.6	10	
			本室のみ	14,288㎡					
		ABC,BCD (3/4)	本室+前室	12,253㎡	2,500	400	6.3	10	
			本室のみ	10,552㎡					
		AB,CD (1/2)	本室+前室	8,098㎡	1,660	200	8.3	10	
			本室のみ	6,952㎡					
		A or D (1/4)	本室+前室	3,895㎡	830	100	8.3	9	
			本室のみ	3,304㎡					
		B or C (1/4)	本室+前室	3,835㎡	830	100	8.3	9	
			本室のみ	3,280㎡					
		ヴァンドーム			780㎡	330	50	6.6	8~14
		エトワール			780㎡	330	50	6.6	8~14
	シャトレ			780㎡	330	50	6.6	8~14	
	ファンタジー			228㎡	230	10	23.0	4~13	
ハーモニー			228㎡	230	10	23.0	4~13		
コンチェルト			228㎡	230	10	23.0	4~13		
メヌエット			219㎡	230	10	23.0	4~12		
1F	パンセ			306㎡	46	20	2.3	13	
	ミモザ			129㎡	23	5	4.6	11	
	コスモス			129㎡	23	5	4.6	11	
	カメラア			228㎡	33	10	3.3	14	
29F	銀河			1,011㎡	410	60	6.8	5~16	
	虹			420㎡	280	30	9.3	4~12	
	茜			258㎡	280	10	28.0	3~8	
	光			558㎡	420	30	14.0	4~13	
3F	暁			258㎡	210	10	21.0	3~10	
	g&g			1,120㎡	106	40	2.7	21	

※厚生労働省から発令された『換気の悪い密閉空間』を改善する為の換気方法による一人あたり毎時30㎡を必要換気量として考える。

※適応人数は通常空調運転時の(外気取り入れ量)÷(一人あたり毎時30㎡)で算出。

※倍率は(適応人数)÷(推奨人数)で算出。